

荆楚理工学院实验室安全管理 工作简报

2023 年第 4 期

实验室与国有资产管理处

2023 年 10 月 10 日

工作动态：

1、8 月 24 日上午，实验室与国有资产管理处参加了学校组织的《2023 年秋季学期开学安全检查》各小组的检查。



2、8 月 28 日上午，曹甜东副校长和实验室与国有资产管理处王洪林处长等对学校实验危险废弃物中转站进行了现场检查，并查看了危险

废物相关资料。曹校长要求严格执行危险废物相关法律法规,及时收储和处置教学实验、科研试验中产生的危险废弃物。



3、8月29日上午,实验室与国有资产管理处王洪林处长带领负责实验室安全相关人员对化工与药学院、生物工程学院、医学部的实验室进行了安全检查,重点检查了实验室安全制度的落实、危险化学品的管理,针对检查中发现的问题提出了整改意见,要求各单位针对出现的问题提交整改报告,确定整改措施及整改时限。



4、实验室与国有资产管理处下发了《关于做好 2023 年秋季学期开学实验室安全检查工作的通知》，成立了以曹甜东副校长为组长、相关职能部门人员参加的实验室安全检查工作组，重点检查危险化学品、易制毒化学品等管制类药品管理，做到最大限度降低实验室危化品管理安全风险。检查采取二级学院(部)自查(8月28日至9月17日)和学校检查组集中检查(9月18日)的方式分阶段进行，要求二级学院根据自查情况填写 2023 年秋季学期开学实验室安全检查情况汇总表，明确整改责任人、整改要求和整改时限，确保新学期实验室教学科研工作顺利启动,检查工作正在有序开展。

5、9月18日，根据《关于做好 2023 年秋季学期开学实验室安全检查工作的通知》安排，实验室与国有资产管理处对各学院实验室安全现场检查及新员工、新生的实验室安全培训及安全责任书签订资料进行检查。



6、迎接湖北省公安厅安全工作检查组，检查组重点对实验室及危化品安全、实验室危险废弃物中转站及危险废物全过程资料进行了检查，



7、为落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》

(2023年4月4日国家市场监督管理总局令第74号公布自2023年5月5日起施行)、湖北省市场监督管理局《省市场监管局关于开展特种设备生产、使用单位落实安全主体责任相关信息录入工作的通知》和荆门市市场监督管理局《关于开展特种设备生产使用单位落实安全主体责任相关信息录入工作的通知》文件要求，2023年秋季学期开学初实验室与国有资产管理处组织了包括王洪林处长在内的8名实验室安全管理人员参加特种设备管理（作业）人员证报名学习。

安全检查及整改情况：

2023年秋季学期开学实验室安全检查成立了以副校长曹甜东为组长的检查组，制定了检查方案，采取二级学院自查和检查组集中检查的方式分阶段进行。重点从场所安全、消防安全、水电气安全、压力容器安全、危化品管理情况、安全设施及个人防护设备配置情况等方面开展了全面的安全隐患排查，确保实验室具备开展实验的安全条件。在检查中共发现隐患14条，对各项安全隐患，检查组要求各学院要立行立改，明确整改责任人、整改要求和整改时限。同时实资处加强督促落实，形成闭环管理，确保安全的实验室教学科研环境。具体情况如下：

附表：2023年秋季学期开学实验室安全检查情况汇总表（自查及集中检查）

序号	学院（部）	实验室类别	实验室名称	存在隐患	整改情况	整改责任人	整改完成时限
1	化工与药学院	教学	药品室	管控化学品放置不合理	已完成整改	杜俊拔	2023.10.10

2	计算机工程学院			制度及设备操作规程未上墙	定制并上墙	沈成涛	2023.10.31
3	计算机工程学院			安全标识不全	定制并上墙	沈成涛	2023.10.31
4	数理学院			制度及设备操作规程未上墙	定制并上墙	熊泽本	2023.10.31
5	数理学院			安全标识不全	定制并上墙	熊泽本	2023.10.31
6	生物工程学院	教学	试剂库	盐酸存放量与清单不符	进一步清理相关药品试剂，严格按照学校危险源管理办法储存管理	陆云梅	2023.10.31
7	医学部	教学	A208、B801	地面脱胶	已上报后勤管理与服务处	夏鸿	2023.10.1
8	医学部	教学	B810	动物周转房无通风设备	增加排放系统	夏鸿	2023.10.1
9	医学部			制度及设备操作规程未上墙	定制并上墙	夏鸿	2023.10.31
10	文学与传媒学院	教学	视觉造型实验室	钢化玻璃破裂	更换玻璃	苏百荣	2023.10.31
11	电子信息工程学院	教学	电路原理实验室	墙面返水(隔壁空调管漏水)	空调管修好，墙面维修已经上报	杜华兵	2023.9.30
12	电子信息工程学院	教学	新能源发电实验室	讲台塌陷	已上报后勤管理与服务处	杜华兵	2023.9.30
13	电子信息工程学院	教学	电子技术实验室	电扇电线隐患	已上报后勤管理与服务处	杜华兵	2023.9.30

14	艺术学院	教学	3D 打印 实验室	一楼遮雨棚 顶部玻璃龟 裂	已联系后 勤维修人 员更换	吕荣 丰	2023. 9. 30
----	------	----	--------------	---------------------	---------------------	---------	-------------