

荆楚理工学院实验室安全管理 工作简报

2025 年第 2 期

实验室与国有资产管理处

2025 年 7 月 10 日

工作动态：

1. 2025 年 4 月 23 日，教育部科学技术与信息化司、高等教育司联合举办 2025 年高校实验室安全工作培训会。实验室与国有资产管理处组织教务处、科技处、保卫处分管实验室安全工作副处长、各二级学院分管实验室安全工作副院长、实验室主任、实验室管理员等相关人员进行线上集中培训，并对近期实验室安全工作进行了部署。



2. 2025 年 4 月 25 日，学校发布了《关于调整荆楚理工学院实验室安全工作领导小组的通知》（荆理工办〔2025〕9 号），结合学校岗位人员变动情况，对相关成员进行了调整。

3. 2025 年 4 月 25 日，学校发布了关于印发《荆楚理工学院实验耗材及低值品管理实施细则（试行）》的通知（荆理工办〔2025〕10 号），进一步规范实验耗材采购及使用管理。

4. 2025 年 4 月 27 日，参加人工智能学院 2025 年学科竞赛设备采购项目论证会。

5. 2025 年 5 月 6 日，根据《省教育厅办公室转发教育部办公厅关于做好 2025 年度高等学校实验室安全工作的通知》(鄂教科办函〔2025〕1 号)精神，学校发布了“关于组织开展 2025 年度实验室安全检查工作的通知”，并于 5 月 14 日至 5 月 16 日开展了集中安全检查。



6. 2025 年 5 月 13 日，参加医学院（大健康产业研究院实验实训共享平台）、艺术学院（美育教育综合实训平台）中支地实验室建设项目论证会，进一步提出修改意见。

7. 2025 年 5 月 29 日，完成 2025 年度湖北省科技基础条件资源调查工作中科研仪器设备信息（10 万元以上）统计填报工作。结合学校科研仪器设备实际情况，在湖北省科技资源共享服务平台中共填报设

备 92 台。

8. 2025 年 6 月 11 日，在教学楼 B4205 举办实验耗材及低值品管理培训会。各学院（部门）综合办主任、实验室主任参加培训。



9. 2025 年 6 月 12 日，在教务处 302 会议室组织召开 2025 年中支地实验室建设项目集中论证会。实资处、教务处、新能源学院、智能制造学院、艺术学院、师范学院、医学部参会。

10. 2025 年 6 月 18 日，参加新能源学院氢能综合实验室、电力系统与电气控制实验室建设论证会。

11. 2025 年 7 月 1 日，下发了《关于做好 2025 年春季学期期末实验室安全工作的通知》。7 月 9 日至 10 日，检查组对学校各级各类教学科研实验室、科研平台等重点场所开展了集中安全检查。

12. 2025 年 7 月 8 日，完成校内危废中转站危废处置工作，协议服务商湖北朴朴蓝环保科技有限公司到校转运危险废物共 1.493 吨。

安全检查及整改情况：

1. 2025 年度实验室安全检查工作情况

为确保学校实验室安全有序运行，保障广大师生人身安全和校园稳定，根据《省教育厅办公室转发教育部办公厅关于做好 2025 年度高等学校实验室安全工作的通知》要求，实验室与国有资产管理处于 5 月 6 日下发了《关于组织开展 2025 年度实验室安全检查工作的通知》，5 月 14 日至 16 日由学校党委副书记刘风华带队对全校各级各类实验室开展了全面安全检查，实验室与国有资产管理处、教务处、科技处、保卫处参加检查。本次检查共发现隐患 52 项（详见附表），所有隐患均已制定整改措施，明确整改责任人及整改时限，确保隐患排查整改的闭环管理。具体情况如下：

附表：荆楚理工学院 2025 年度实验室安全隐患排查情况汇总表（20250527）

序号	学院/单位	实验室类别	实验室所在地（楼宇、房间号）	存在隐患	整改情况	整改责任人	整改完成时限
1	化工与制药学院	教学为主	化工实验室 A101、A111	部分设备缺少操作规程	补充相关操作规程并按要求上墙	卢鸣	已整改
2	化工与制药学院	教学为主	化工实验室楼 A 栋 1 楼大厅	大厅存放有 3 瓶二氧化碳气瓶且未固定；吊顶处接线未套管	已放入实验室并固定；吊顶处接线已联系电工维修	蹇思平	已整改
3	化工与制药学院	教学为主	化工实验楼 A112	危险源统计信息有误，安全定级不准确	核对危险源信息，重新进行安全风险定级评价	卢鸣	已整改
4	化工与制药学院	教学为主	化工实验楼 A113	气瓶缺状态卡	补充状态卡	卢鸣	已整改
5	化工与制药学	教学为主	化工实验楼 A406	墙面渗水严重，渗水处有电闸、电线	已上报后勤管理与服务处维	卢鸣	2025.6.10

	院				修		
6	化工与 制药学 院	科研	化工实验 楼 B106	实验室废液存储桶 下方无托盘	补充废液托盘	卢鸣	已整 改
7	化工与 制药学 院	教学	化工实验 楼 A202	通风橱伸拉门异常	已更换内部伸 拉带	卢鸣	已整 改
8	化工与 制药学 院	教学、 科研	化工实验 楼 A316	马弗炉加热设备损 坏	已报修	卢鸣	已整 改
9	化工与 制药学 院	教学、 科研	化工实验 楼 B108	多个钢瓶过期	已联系相关供 货商回收处理	卢鸣	已整 改
10	化工与 制药学 院	教学	化工实验 楼 A204	实验室西侧台面电 路损坏	已联系后勤处 电工维修	周颖	已整 改
11	化工与 制药学 院	科研	化工实验 楼 B212	旧通风管道漏水	已报修，楼顶旧 风机罩上防水 帆布	卢鸣	已整 改
12	化工与 制药学 院	科研	化工实验 楼 B102	外墙下水管腐蚀破 损	已更换水管，并 加强师生废液 管理	郝修 丽	已整 改
13	化工与 制药学 院	教学	化工实验 楼 A318	实验室内部分线路 老化	已联系后勤处 电工维修	周颖	已整 改
14	化工与 制药学 院	教学、 科研	化工实验 楼 A214	部分药品标签模糊 脱落	重新贴上标签， 规范处理过期 药品	程俊 俊	已整 改
15	化工与 制药学 院	科研	化工实验 楼 B213	墙角有裸露未包裹 线头	已包裹线头重 新安装	郝修 丽	已整 改
16	智能制 造学院	教学为 主	G 栋 1202	灭火器已过使用期 限；无急救药箱	灭火器已报保 卫处更换；购买 补充药品	郑琳	已整 改
17	智能制 造学院	教学为 主	G 栋 2102	接线板串接	已取消串接接 线板	郑琳	已整 改
18	智能制 造学院	教学为 主	G 栋 2107	急救箱内部分药品 过期	购买补充相关 急救药品	郑琳	已整 改
19	智能制 造学院	教学为 主	G2101、 G2103	部分设备无操作规 程	补充相关操作 规程并按要求 上墙，已联系广 告公司制作	郑琳	已整 改
20	智能制 造学院	教学、 科研	工业训 练中心	插线板不符合规范	拆除不规范线 路及接线板	唐涛	已整 改

21	食品与生物学院	教学为主	食生 C101	高温设备缺防烫手套；超低温冰箱旁边未见防冻手套	放置防冻手套及防烫手套	陆云梅	已整改
22	食品与生物学院	教学为主	食生 C103	小型超高压设备摆放位置不合理，缺少操作规程、专项应急预案	已通知供货商，并联合供货商共同完成整改工作；补充相关操作规程及应急预案。	陆云梅	2025.6.20
23	食品与生物学院	教学为主	药品试剂室	危险化学品尚未完全使用校内危险化学品管理平台管理	按要求使用校内危化品管理平台进行管理	陆云梅	已整改
24	食品与生物学院	教学为主	药品试剂室	易制毒化学品有纸质台账，但部分易制毒化学品未进易制毒化学品服务平台进行出入库管理	按要求将相关库存补录进易制毒化学品服务平台，并在平台上进行出入库管理	陆云梅	已整改
25	食品与生物学院	科研为主	食生 A505	实验室不整洁；存放过多纸箱、泡沫箱等易燃物品	已经清理完毕	熊兴鹏	已整改
26	师范学院	教学	四合院 512 和 514 之间微格点评室	空调遥控遗失，导致空调不能使用，造成房间内服务器异响	已配置配套遥控，空调运行正常，服务器运行正常	康雄飞	已整改
27	师范学院	教学	老图书馆 223	窗帘横杆脱落，窗户玻璃破裂	已维修及更换	康雄飞	已整改
28	医学部	教学为主	医训大楼 B304	急救箱内缺少烧伤、烫伤急救药品	补充相关急救药品	夏鸿	已整改
29	医学部	教学为主	医训大楼 B305	急救箱内缺少烧伤、烫伤急救药品	补充相关急救药品	夏鸿	已整改
30	医学部	教学	医训大楼 A204	玻璃破碎	已上报后勤管理与服务处维修	夏鸿	已整改
31	医学部	教学	医训大楼 B 栋 7 楼卫生间	洗脸盆下沉	已上报后勤管理与服务处维修	夏鸿	已整改
32	医学部	教学	医训大楼 A 栋 303、B 栋 302、303	地插板盖脱落	已上报后勤管理与服务处维修	夏鸿	已整改
33	文学与传媒学院	教学	旧图书馆 711	座椅损坏，存在安全隐患	已联系厂家发送配件安装	范青	已整改

34	文学与传媒学院	教学	旧图书馆703	出现空开跳闸现象，存在一定的安全隐患。	上报后勤处，等待电工检测维修	范青	2025.6.20
35	数理学院	教学为主	C2505	天花板吊顶上方漏水	已报后勤部门维修	熊泽本	2025.6.20
36	数理学院	教学	C3402	墙面渗水后装修的表层脱落	已报后勤部门维修	熊泽本	已整改
37	数理学院	教学	C2505、C2507	地板自流坪开裂	已报后勤部门维修	熊泽本	2025.6.30
38	新能源学院	科研	G1307	气瓶（氮气）未固定，无状态卡；无氧含量监测报警装置	固定气瓶，添加状态卡，加装氧含量监测报警装置	陈良泽	2025.6.20
39	新能源学院	教学	G1306	消防管道漏水	已报后勤，等待维修	邹云峰	2025.6.30
40	新能源学院	教学	D1202	实验室电路故障	已报后勤部门维修	邹云峰	已整改
41	新能源学院	教学	G1304、G1305、G1306	外墙渗水，导致内墙起皮	已报后勤部门维修	邹云峰	已整改
42	新能源学院	教学	D1202、D1502	玻璃柜玻璃破裂	已联系学院综合办维修整改	邹云峰	已整改
43	新能源学院	/	D1 过道	3 处楼道应急灯因装修遗失	已通过综合办联系保卫处更换	邹云峰	已整改
44	艺术学院	教学	艺术大楼A305	3 个射灯不停闪烁，无法关闭，怕线路短路引起火灾	匹配相同型号射灯，完成更换	孔菲	已整改
45	艺术学院	教学	艺术大楼D102	实训室门外下水道水泥板破裂凹陷	已联系后勤处维修	孔菲	已整改
46	艺术学院	教学	艺术大楼C104	空调柜机排水管道堵塞无法将水排出，导致舞蹈教室积水，浸泡地毯和木地板	已联系后勤处维修	孔菲	已整改
47	艺术学院	教学	艺术大楼C204	西面墙体玻璃窗户整体垮塌掉落	已联系后勤处维修	孔菲	2025.6.20
48	艺术学院	教学	琴房一楼消防通道	私拉电线，消防通道堵塞	联系相关人员现场进行整改	孔菲	已整改
49	医药工业技术研究院	科研	化工循环产业园3号楼A404、A211、B415	部分试剂缺少标签或标签信息不全；危险化学品存量未盘点	参照化学品标签管理规范，开展全面清查及整改；加强危险化学品化学品	王勇	已整改

					盘点，强化台账管理		
50	医药工业技术研究院	科研	3号楼B205	同一防火单元内易燃易爆危险化学品超过 50L	开展危化品全面盘点，按要求降低存量，同时根据存量合理安排购置计划	王勇	已整改
51	产业技术研究院	科研	C209	化学试剂药品缺少台账，存量未及时盘点	加强药品试剂使用管理，完善台账信息	黄少云	已整改
52	产业技术研究院	科研	花卉育种中心试剂耗材储藏室	同一防火单元内易燃易爆化学品（酒精）存放量超过 50L	结合存储室情况，按要求降低同一房间内存量，同时根据存量合理安排购置计划	范淑芳	已整改

2. 2025 年春季学期期末实验室安全检查工作情况

为进一步消除实验室安全隐患，确保期末及暑假期间学校实验室有序运行，保障广大师生人身安全和校园稳定，实验室与国有资产管理处于 7 月 1 日下发了《关于做好 2025 年春季学期期末实验室安全工作的通知》。7 月 9 日至 10 日，检查组对学校各级各类教学科研实验室、科研平台等重点场所开展了集中安全检查。具体情况如下：

附表：荆楚理工学院 2025 年春季学期期末实验室安全隐患排查情况汇总表

序号	学院(平台)	实验室类别	实验室名称及所在地（具体到房间）	存在隐患	整改措施	整改责任人	整改完成时限
1	医学部	教学	实训大楼 B601	玻璃破裂	已报后勤管理与服务处	夏鸿	8 月 30 日
2	医学部	教学	实训大楼 B 栋 4 楼卫生间	面盆脱落	已报后勤管理与服务处	夏鸿	已整改
3	智能制造学院	教学	G1202 航模实验室	实验室物品摆放混乱，纸箱泡沫箱等易燃物过多	整理实验台，清理废纸箱	唐燕华	7 月 20 日

4	化工与制药学院	科研	重点实验室 (B213)	B213 墙上有裸露线头	联系电工师傅包裹线头	卢鸣	已整改
5	化工与制药学院	科研	重点实验室 (B212)	B212 气瓶未固定	安装固定架	许俊杰	已整改
6	化工与制药学院	科研	重点实验室 (B204)	B204 马弗炉线头裸露	安装 220V 空开	张丽丽	已整改
7	化工与制药学院	教学	A 栋一楼	A 栋 1 楼女厕所水龙头堵塞	上报后勤服务维修	卢鸣	已整改
8	化工与制药学院	科研	重点仪器室 (B108)	B108 烟感器被吊顶挡住	吊顶外置烟感器	卢鸣	已整改
9	化工与制药学院	教学	仪器室 (A308)	A308 通风管道渗水	拆除旧通风管并做防水	卢鸣	已整改
10	化工与制药学院		A 栋一楼过道	一楼走廊墙上洗眼器位置提示标识方向错误	更换正确的提示标识	卢鸣	已整改
11	师范学院	教学	老图书馆 223	窗帘横杆脱落, 窗户玻璃破裂	已维修	康雄飞	已整改
12	数理学院	教学	C2-505、C2-507、C3-306	自流坪地板开裂	报后勤维修	熊泽本	8 月 30 日
13	数理学院	教学	C2-507	墙体渗水	已报后勤维修	熊泽本	8 月 30 日
14	数理学院	教学	C2-505	天花板漏水	报后勤维修	熊泽本	8 月 30 日
15	数理学院	教学	C3-401	墙体渗水, 经排查, 是 C3-501 楼顶天台下水管口处积水严重导致漏水。	报后勤维修	熊泽本	8 月 30 日
16	湖北省荆门医药工业技术研究院	科研	A215	实验结束后未及时清理台面, 残留试剂与仪器混放, 没有及时处理	实验结束及时清理, 对于残留的试剂要及时处理	曾璇璇	已整改
17	湖北省荆门医药工业技术研究院	科研	A214	部分试剂和设备没有按照规定摆放, 实验室地面和实验台面需要清洁	试剂和设备按照规定摆放, 实验室地面和实验台面及时清洁	詹睿杰	已整改
18	湖北省荆门医药工业技术研究院	科研	B413	实验结束后未及时清理台面, 残留试剂与仪器混放, 没有及时处理	实验结束及时清理, 对于残留的试剂要及时处理	陈胤宏	已整改
19	湖北省荆门医药工业技术研究院	科研	B211	实验室部分玻璃仪器没有及时清洗, 通风橱设备过多	玻璃仪器及时清洗, 将暂时不用的设备移出通风橱	吴小兵	已整改

20	湖北省荆门市医药工业技术研究院	科研	B212	实验室部分玻璃仪器没有及时清洗，通风橱设备过多	玻璃仪器及时清洗，将暂时不用的设备移出通风橱	殷永豪	已整改
21	艺术学院	教学	舞蹈实训室 C102-C104	舞蹈把杆损坏	已联系设备采购，完成更换	孔菲	已整改
22	艺术学院	教学	实验室以及教室	教室门不能及时关闭，导致空调效果不佳，学生笔记本过多、电路常短路	已采购闭门器，完成3-5层教室、实验室的安装	孔菲	已整改
23	艺术学院	教学	D102 木工坊	师生使用不当，将地板泼洒黑色木蜡油，难以清洗	已联系专业清洁团队完成整改	徐瑾颜	已整改
24	艺术学院	教学	A302、A304（工业设计实训室） A308(动画实训室)	艺术大楼更换玻璃，涉及到的实验室内设备需保护	用保护膜包裹教室内存在设备的桌面，连接处用透明胶带续接	徐瑾颜	已整改
25	新能源学院	科研	G1307	气瓶缺状态卡和氧含量监测装置	已联系相关老师整改	杜华兵	8月10日
26	新能源学院	教学	G1304、G1305、G1306	外墙墙渗水	已联系基建处、G1栋整体维修流程进行中	杜华兵	8月30日
27	新能源学院	教学	D1304、D1404	布线槽老化破损、部分插座损坏、电线外皮出现不同程度的龟裂剥落现象	已联系综合科暑期整改	杜华兵	8月30日
28	食品与生物学院	教学	食生 A505	试剂柜中危险化学品需统一集中管理；部分配制试剂缺少标签	已通知相关老师整改。危化品统一放置药品室，补齐相关标签。	陆云梅	已整改
29	食品与生物学院	教学和科研	医 C103	小型超高压设备操作规程没有上墙；缺少专项应急预案	操作规程已在制作中；专项应急预案已安排制定。	陆云梅	7月20日
30	食品与生物学院	科研	医 C303	物品摆放不整齐	已通知老师整改	宋敏艳	已整改
31	文学与传媒学院	教学	视觉造型实验室(旧图书馆703)	若下大雨，楼顶渗水，存在线路短路隐患	定期观察渗水情况，雨季加强巡查。同时报后勤处检查维修	范青	8月30日